



Акционерное Общество
«Антипинский нефтеперерабатывающий завод»
625047, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, 20
тел.: +7(3452) 53 23 99 / факс: +7(3452) 28 41 80 / E-mail: info@annpz.ru
Сертификат СМК: № РОСС RU.ФК58.К00114
Срок действия: 12.12.2019 до 12.12.2022
Центральная заводская лаборатория
625047, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 6 км Старого Тобольского тракта, 20, строение 10

ПАСПОРТ № 268

Топливо низкотемпературное для бытовых котлов
СТО 73171028-018-2019

Код ОКПД-2: 19.20.28.190
Дата изготовления: 25.02.2020
Дата отбора пробы: 25.02.2020 по ГОСТ 2517-2012
Место отбора: АО «Антипинский НПЗ» Номер резервуара: 11 (УПП) Уровень наполнения, см: 1349,9
Размер партии, тонн: 6331,201
Дата проведения испытаний: с 25.02.2020 по 26.02.2020 Дата оформления паспорта: 26.02.2020

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 73171028-018-2019	Фактические данные
1	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	не выше минус 36	минус 39
2	Плотность при 15 °С, г/см ³	ASTM D 4052	не выше 0,860	0,8347
3	Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	не более 1,8	1,081
4	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не ниже 82	82
5	Фракционный состав: - температура начала кипения, °С - температура, при которой перегоняется 50%, °С - температура конца кипения, °С	ГОСТ 2177	не ниже 150 не выше 320 не выше 380	180,0 255,5 372
6	Цвет	визуально	От белого матового до светло-желтого	светло-желтый
Дополнительные показатели качества				
7	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254	Не нормируется	минус 30

Заключение: Топливо низкотемпературное для бытовых котлов соответствует требованиям СТО 73171028-018-2019. Предназначено для применения в качестве топлива для бытовых котельных установок. Не может применяться в качестве топлива в дизельных двигателях внутреннего сгорания в связи с несоответствием требованиям ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

Дополнительная информация:

В топливо введены следующие присадки:
- депрессорно-диспергирующая присадка в количестве до 0,045 % масс.

Дата выдачи паспорта: 26.02.2020



Начальник смены

подпись

И.М. Сопильник



ООО «СОКАРЭНЭРГОРЕСУРС»

