

ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"

РФ, 249845 Калужская область, Дзержинский район, поселок Полотняный Завод, стр. инв. №14/1635, лит, стр.1, комната 17

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № Т 5-12
Топливо технологическое тип С

Нормативный документ	СТО 52899777-007-2015
Дата отбора пробы	29 мая 2017 г.
Дата испытания	29 мая 2017 г.

Дата отбора пробы: 29.05.2017

Место отбора пробы: Е-707

Производитель: ОАО "Первый завод"

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 52899777-007-2015	Результат испытания
1	Вязкость кинематическая при 20 °С, не более, мм ² /с, мм ² /с	ГОСТ 33	6,0	3,8897
2	Массовая доля серы, не более, %, %	ГОСТ 51947	1,0	0,6290
3	Температура застывания, в период с 01.04. по 01.09., °С	ГОСТ 20287	-5	минус 8
4	Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже, °С, °С	ГОСТ 6356	30	64
5	Зольность, не более, %, %	ГОСТ 1461	0,02	0,017
6	Коксуемость 10%-ного остатка, не более, %, %	ГОСТ 19932	0,35	0,0230
7	Содержание воды, не более, %, %	ГОСТ 2477	0,03	0,00
8	Содержание механических примесей	СТО 52899777-007-2015	Отсутствие	Отсутствие
9	Плотность при 20 °С, кг/м ³ , кг/м ³	ГОСТ 3900	-	830,0
10	Цвет	СТО 52899777-007-2015	От светло-жёлтого до чёрного	Светло-жёлтая прозрачная жидкость

Место проведения испытаний	Лаборатория качества ООО "ПЕРВЫЙ ЗАВОД"
Сертификаты и декларации	№ РОСС RU.АГ51.Н04993. Срок действия с 29.11.2015. по 28.11.2018. №2041017

Дата проведения испытаний

29.05.2017

Паспорт выдал

Гришкина Е.Н.

